



N/ref.: Maureen Guns/LM
PROlab
Tel. direct: 032 886 04 78


Ville de Moudon
Services industriels
Route de Bronjon 9
1510 Moudon

La Chaux-de-Fonds, le 12 novembre 2021

RAPPORT Viteos 21-1174.01

Concerne: Autocontrôle du réseau d'eau de la commune de Moudon
Prélèvement(s): Monsieur Emilio Pineiro
Remis le: Le 08.11.2021
Échantillon(s): 21-004153: MO19 - Bras mort - Grand Pré
21-004154: MO15 - Le Bourg - Fontaine HP
21-004155: MO17 - Mauborget - Fontaine BP
Bases légales: Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (OPBD)
Commentaires: Résultats intermédiaires transmis par courriel le 11.11.2021.
Résultats: Les analyses, dont les résultats figurent dans les bulletins annexés, n'ont pas révélé de bactéries indicatrices de contamination fécale. Le nombre de germes aérobies mésophiles respecte l'exigence.
La turbidité respecte la valeur indicative.
Conclusions: L'eau distribuée respecte la législation en vigueur pour l'eau potable.

Maureen Guns
Responsable du laboratoire



Copie: Ville de Moudon - Blaise Cordey
Mentions légales: Cf. dernière page du rapport

RESULTATS DES ANALYSES

Date de prélèvement:	08.11.2021	Préleveur: Monsieur Pineiro						
N° Échantillon:	21-004153							
Désignation:	Bras mort - Grand Pré							
Paramètre	Unité	Résultat	Méthode	Norme	Date d'analyse	Tolérance	Limite/Exigence	Objectif/Valeur indic.
Prélèvement								
Température	°C	12.6	**	-	08.11.21	-	-	-
Bactériologie								
Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	5	IT 0538	ISO 6222	08.11.21	-	< 300	-
Escherichia coli	UFC/100ml	0	IT 0517	ISO 9308-1	08.11.21	-	nd	-
Entérocoques	UFC/100ml	0	IT 0516	ISO 7899-2	08.11.21	-	nd	-
Chimie								
Conductivité	µS/cm	737	IT 0774	ISO 7888	08.11.21	-	-	-
Turbidité	FNU	0.142	IT 0775	ISO 7027	08.11.21	-	-	< 1



* Non accrédité
Lorsque le prélèvement n'a pas été réalisé par le laboratoire, les résultats ne concernent que l'échantillon analysé, tel qu'il a été reçu

** Analyse effectuée par le client

nd= non détecté

Lorsque le prélèvement n'a pas été réalisé par le laboratoire, les résultats ne concernent que l'échantillon analysé, tel qu'il a été reçu

Mentions légales:

Le présent rapport répond aux exigences de la norme ISO/CEI 17025 et aux conditions générales de vente du laboratoire.

Les déclarations de conformité à des spécifications, normes ou bases légales ne tiennent pas compte des incertitudes de mesure.

Les avis et interprétations sont donnés hors accréditation.

La reproduction, de ce rapport est autorisée sous la forme d'un fac simile intégral. La reproduction partielle de ce rapport est interdite sauf autorisation écrite du laboratoire de Viteos.

Les informations (incertitudes, contrôles qualités, etc.) relatives à l'essai peuvent être obtenues sur demande.

Le laboratoire n'est pas responsable des informations fournies par le client qui peuvent affecter le résultat notamment les informations liées aux prélèvements qu'il ne réalise pas.